

Опросный лист - теплообменное оборудование

<b>Сведения о заказчике</b>	
Организация (предприятие)	ООО НТЦ «ЭФА»
Адрес объекта на который устанавливается теплообменник	Г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая
Фамилия, имя, отчество контактного лица	Потапова Ирина Ивановна
Контактный телефон/факс	8(863)262-33-73
E-mail	energo@rostovgrad.ru
<b>Теплоноситель</b>	<b>вода</b>
Тепловая нагрузка, Гкалл	0,64
отопление, Гкалл	0,31
горячее водоснабжение, Гкалл	0,33
<b>Греющая среда</b>	
Параметры теплоносителя:	
в подающем трубопроводе, °С	115
в обратном трубопроводе, °С	70
Допустимые потери напора в теплообменнике, МПа	
<b>Нагреваемая среда</b>	
Начальная температура, °С	3,8
Конечная температура, °С	65
Допустимые потери напора в теплообменнике, МПа	0,1
<b>Схема присоединения системы ГВС к тепловым сетям</b>	
параллельная	
двухступенчатая смешанная	
двухступенчатая последовательная	V
наличие циркуляционного патрубка для ГВС	
<b>Требования к теплообменнику</b>	
Максимальное рабочее давление, МПа	2
Максимальная рабочая температура, °С	150
Запас теплообменника по поверхности, не менее, %	20

**Заполненные опросные листы направляются в отдел продаж.**

ООО «Этон-Энерго»,  
 125414, г.Москва, ул.Клинская, д.8, стр.1  
 Тел./ф: (495) 772-79-75  
 e-mail: [eton-energo@yandex.ru](mailto:eton-energo@yandex.ru)  
<http://www.этон-энерго.рф>